

Besichtigungsprüfung Nr. 050727

Auftrag Nr. _____



Auftraggeber

Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer)

(Name des Mieters zum Zeitpunkt der Besichtigungsprüfung)

Blatt _____ von _____ Blättern

Überprüfung: Verteilung _____ : Unterverteilung _____ : Zählerplatz _____

- Sind alle vorgeschriebenen Abdeckungen für den Berührungsschutz vorhanden? ja nein
- Wurden alle Einbauteile (Sicherungen, Automaten, usw.) richtig beschriftet? ja nein
- Sind alle Abdeckstreifen in den freien Einbauteileaussparungen vorhanden? ja nein
- Ist die Zuordnung der Nennströme der Schutzorgane zu den vorhandenen Leitungsquerschnitten richtig gewählt? ja nein
- Sind die Steckdosen im Bade-/Duschraum sowie im Außenbereich über einen FI-Schutzschalter geschützt? ja nein
- Sind die N- und PE-Leiter auf die richtige Abgangsklemme zu der dazugehörigen Sicherungsnummer aufgelegt? ja nein
- Sind alle Anschlußadern der zu- und abgehenden Anschlüsse fest angezogen? ja nein

Bemerkungen: _____

Überprüfung der Wohnräume: _____

Stückzahl der eingebauten Installationskomponenten in der Wohnung zum Zeitpunkt der Prüfung

Steckdose 1-fach: _____ Stück	Waschmaschinenanschluß: _____ Stück	Lichttaster: _____ Stück
Steckdose 2-fach: _____ Stück	Geschirrpülerverschluß: _____ Stück	Jalousieschalter: _____ Stück
Steckdose 3-fach: _____ Stück	Boileranschluß: _____ Stück	Antennendosen: _____ Stück
Steckdose 4-fach: _____ Stück	Ausschalter: _____ Stück	Telefondosen: _____ Stück
Steckdose 5-fach: _____ Stück	Wechselschalter: _____ Stück	_____ Stück
Außensteckdose: _____ Stück	Kreuzschalter: _____ Stück	_____ Stück
Herdanschluß: _____ Stück	Lichtdimmer: _____ Stück	_____ Stück

- Sind alle Installationskomponenten mit der richtigen Schutzabdeckung (Berührungsschutz) versehen? ja nein
- Sind überall Schutzkontakt-Steckdosen eingebaut und ist der Schutzleiter angeschlossen? ja nein
- Sind alle Steckvorrichtungen mechanisch richtig befestigt? ja nein
- Wurden bei der Installation die zulässigen Leitungsmaterialien und Querschnitte verwendet? (ca. 3 Stichproben pro Raum durchführen) ja nein
- Sind alle Betriebsmittel für die Umgebungsbedingungen zugelassen? ja nein
- Sind alle festangeschlossenen Betriebsmittel, wie Elektroherde, Hausgeräte mit zulässigen Leitungskomponenten an das Leitungsnetz der Hausinstallation angeschlossen? ja nein
- Ist an allen Betriebsmitteln der Schutzklasse I der Schutzleiter angeschlossen? ja nein
- Wurden bei der Installation der Bäder die vorgeschriebenen Schutzbereiche eingehalten und sind Bade- und/oder Duschwanne in den örtlichen zusätzlichen Potentialausgleich einbezogen? ja nein

Bemerkungen: _____

Messung: Zur Prüfung gehören auch Messungen. Die Meßergebnisse sind im beigefügten Prüfprotokoll aufgeführt.

Unterschrift

Ort _____ Datum _____

Ort _____ Datum _____

Ort _____ Datum _____

Unterschrift Prüfer

Unterschrift Mieter

Unterschrift Auftraggeber

Für jeden Zähler ist eine eigene Besichtigungsprüfung zu erstellen!

Landesinnungsverband der elektrotechnischen Handwerke Baden-Württemberg